



	項目	水質管理目標値	単位	原水(東柳原系)	浄水池(出口)	柳川市矢加部配水場	西部配水場	大川市幡保配水場	柳川市六合配水場	筑後市北牟田配水場	みやま市瀬高受水場	高田調整池	大牟田市甘木配水場	藤山調整池	広川町配水場	八女市配水場	八女市立花町配水場	三井水道企業団大刀洗配水場	筑前町四三嶋配水場	朝倉市調整池	
				7/9	7/9	7/8	7/8	7/8	7/8	7/9	7/9	7/9	7/9	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	
水質管理目標設定項目	1	アチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	2	リン及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	8	トレン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	9	フル酸ジ(2-エチルキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005															
	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	<0.04							
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001					<0.001	<0.001	0.001	0.001							
	14	抱水クロアール	0.02mg/L以下	mg/L		0.002					0.002	0.003	0.004	0.004							
	15	農薬類	1以下		0.078	0.004															
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.52	0.42	0.28	0.29	0.29	0.47	0.36	0.47	0.64	0.33	0.45	0.37	0.31	0.38	0.28	0.23
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L		3.0															
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	21	メチルセロブチルエーテル	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	23	臭気強度(TON)	3TON以下		1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0		-1.35	-1.27															
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	22,000	0	3	0	2	0	1	0	2	0	0	1	2	2	1	4	0
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	31	PFOS及びPF6OA	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	<0.000005					<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005							